

网址：<http://www.gztzy.edu.cn/>  
(首页-专题网站-采购信息公示栏)

# 广州体育职业技术学院 物资设备（服务）、基建及维修采购文件



项目编号：[GZPOSCG2019-0020](#)

项目名称：广州体育职业技术学院大专宿舍、运动员宿舍、附属学校视频监控维修项目

项目类别：服务类

广州体育职业技术学院

## 报价须知

一、参加报价之前，报价单位应确认企业经营范围是否符合我单位采购需求内容，以免出现企业经营范围不符合，导致报价无效的情况出现。

二、报价文件只接受加盖供应商公章、符合要求，且具备法律效力的纸质版报价文件。报价单位应当根据本采购文件编制报价文件。

三、报价单位应该清晰了解递交报价文件的截止时间，在截止时间之前，需完整递交密封好的报价文件，且按要求登记文件递交信息。我单位恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的报价文件。

四、**报价单位一旦提出有效报价，即视为对我单位的采购需求完全响应。加★号的条款为重要的指标要求，必须一一对应响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按报价无效处理。**

五、报价低于最高限价 60%的，必须在响应文件中说明理由，且附上类似项目合同、成本核算、市场调研情况等相关证明材料，原件需备查。

六、报价单位一旦依法被确认为中标、成交供应商，其报价文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随中标、成交结果公告一并发布在我单位的采购信息栏上，接受社会监督。

七、我单位保留对采购文件的解释权利。

# 广州体育职业技术学院大专宿舍、运动员宿舍、附属学校视频监控维修项目 采购公告

我院本着公平、公开、公正的原则，就大专宿舍、运动员宿舍、附属学校视频监控维修项目进行询价采购，热诚欢迎符合资格条件的供应商参与。

## 一、项目简介

(一) 项目名称：广州体育职业技术学院大专宿舍、运动员宿舍、附属学校视频监控维修项目。

(二) 项目编号：GZPOSCG2019-0020。

(三) 项目类别：服务类。

(四) 最高限价：人民币 100600.00 元。

(五) 采购数量：1 项。

(六) 采购内容及需求：

### 1. 采购内容：

序号	采购内容	备注
1	大专宿舍、运动员宿舍、附属学校视频监控维修项目	详见《项目需求表》

2. 采购项目技术规格、参数及要求：详见本采购文件《项目需求表》。

3. 本项目只允许采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）。

4. 报价要求：报价单位报价应包括货物（服务）的采购、包装、保护、保管、仓储、运输、搬运、转运、安装、调试、检测、备品备件、保修期内售后服务培训费用之和验收及保修期内的维护保养等所有含税费用。报价单位应根据项目现场实际情况，自行增加项目正常、合法、安全及使用所必需但用户需求书中没有列明或包含的内容及费用，并在响应文件中加以详细说明，报价单位在成交并签

署合同后，在提供采购范围内的货物及服务工作中出现的任何遗漏，均由成交单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。

5. 本项目为一个整体，报价单位须对全部内容进行报价，不得分拆。

6. 工期要求：合同签订后 20 内完成物资（服务）的备货（提供），安装调试、验收等。

## 二、供应商资格要求

### （一）具备符合该项目的经营资质及履约能力

1. 具备有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织营业执照副本复印件；经营范围应符合本次采购内容的要求；

2. 国家企业信用信息公示系统中有效的在营（开业）企业；

3. 行业资质：必须具有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》叁级以上（含叁级）或《广东省安全技术防范系统省外单位设计、施工、维修备案证》叁级以上（含叁级）（有效期内）；

（二）近三年内无广州市不良交易记录（承诺函）；

（三）近三年内无重大安全及事故责任、犯罪行为（承诺函）；

（四）近三年内无被列入经营异常名录；

（五）近三年内无被列入严重失信名单；

（六）报价单位应该保证所提供材料的真实合法性，对于报价单位弄虚作假行为，后果由报价单位自行承担；

（七）本项目不接受联合体报价；

（八）本项目不接受总公司及其子（分）公司同时报价；

（九）报价单位已完全了解本采购文件内容。

## 三、评审方法

（一）项目评审采用**最低价优先法**，按有效投标总价由低到高顺序排列，以最低价格确定采购供应商。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；投标报价相同，技术指标一致的，项目采购小组采取抽签的方式抽取采购供应商。

（二）当采购小组认为拟确定的采购供应商最低报价或者某些分项报价明显低于市场成本，有可能影响商品质量和存在较大履约风险的，可要求其进一步提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；必要时，项目评审小组有权取消该报价单位的采购供应资格，并按顺序由递补确定采购供应商。

#### 四、物资（服务）采购文件的公示

现将本项目采购文件进行公示；

公示时间：2019年11月5日至7日 16:30 时。

#### 五、质疑与受理

- （一）采购文件中的加★号条款及参数指标；
- （二）采购文件中的供应商资格要求；
- （三）质疑应该在公示期内提出，逾期概不受理；
- （四）质疑文件需为加盖质疑单位公章的纸质文件。

#### 六、获知采购文件及递交报价文件

- （一）获知采购文件方式：自行在本公告附件内下载。
- （二）递交报价文件时间：本采购文件公示期内。
- （三）报名方式：报名文件、报价文件同时完成递交登记，则视为报名成功。
- （四）报名、报价文件的递交方法：
  1. 报名文件请装订成册，加盖公章及骑缝章；报名时该材料需现场审核；
  2. 报价文件应装好密封，封面注明报名公司名称并加盖公章/密封章；评审时由评审小组启封。
- （五）递交地点：广州市天河区长兴路 338 号  
广州体育职业技术学院 综合教学大楼 907 室

#### 七、报名文件的组成

（一）企业法人营业执照副本扫描或复印件（加盖公章、若超出年审期则视为无效）；

（二）法人代表身份证复印件（加盖公章）；

（三）法人代表授权委托书（加盖公章）；

（四）被委托人的身份证原件及复印件；

（五）资格要求中的行业资质证书（加盖公章）；

（六）近三年来无广州市不良交易记录承诺函（加盖公章）；

（七）近三年内无重大安全及事故责任、犯罪行为承诺函（加盖公章）；

（八）其他需说明的事项（加盖公章）。

## 八、报价文件的组成

（一）报价响应表/报价方案（原件，加盖公章）；

（二）其他与报价相关的材料（原件，加盖公章）。

## 九、踏勘现场、答疑会时间及地点

（一）本项目需要踏勘现场

联系人：林老师

联系电话：（020）87263865/13342815531

踏勘时间及集中地点：11月6日 10:00 综合楼 107 安保中心办公室

（二）本项目不需要答疑会

## 十、采购信息发布及结果公告网站

广州体育职业技术学院（<http://www.gztzy.edu.cn/index.htm>）

（首页-专题网站-采购信息公示栏）

## 十一、联系方式

采购人名称：广州体育职业技术学院

采购人地址：广州市天河区长兴路 338 号广州体育职业技术学院

联系人：刘老师

联系地址：广州体育职业技术学院东区综合教学大楼 907 室

邮编：510650

联系电话：18022851026

广州体育职业技术学院

2019 年 11 月 5 日

## 十二、附件

### 广州体育职业技术学院大专宿舍、运动员宿舍、附属学校视频监控维修项目需求表

需求类型（相应打“√”）： 物资设备（ ）                      服务（√）                      基建（ ）                      维修（ ）							
序号	需求名称	需求参数（标准）	品牌/型号	数量	单位	样品 (是/否)	备注
1	监控室机房 硬盘录像机更换	1、2U 标准机架式，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； 2、支持 32 路网络视频接入； 3、可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 4、支持 1200W 高清网络视频的预览、存储与回放； 5、支持 H. 265、H. 264 编码前端自适应接入； 6、支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 7、支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，其中 HDMI1 支持 4K 高清分辨率输出； 8、便捷的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能； 9、支持海康 Smart IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 10、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 11、支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放； 12、支持标签定义、查询、回放录像文件； 13、支持重要录像文件加锁保护功能；	海康威视 DS-8632N-I8	4	台	否	

		14、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期; 15、支持 8 个 SATA 接口, 1 个 eSATA 盘库, 可用于录像和备份; 16、支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10; 17、双千兆网卡, 支持网络容错以及多址设定等应用; 18、支持 GB28181、Ehome 协议接入平台; 19、支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能; 20、硬盘录像机安装调试、线路整理、重新编号等服务。					
2	硬盘更换	1、容量: 4TB 2、3.5 英寸企业级硬盘 3、256MB 缓存 4、转速: 7200rpm	希捷	29	块	否	
3	摄像机电源更换	通用型摄像机电源 12V	海康威视	40	个	否	
4	阿尔卡特交换机调试	要求: 调试最终达到所有前端讯通网络摄像机与更换后的 NVR 网络硬盘录像机间网络互连互通		1	项	否	
5	巡查检修	大专宿舍、运动员宿舍、附属学校 133 个摄像机监控点位检修。		1	项	否	
6	保修期	壹年		1	项	否	
7	维修总体要求	维修后, 经主机联调联试直至正常运作		1	项	否	
8	合计	——	——	——	——	——	